

Vallikodin ja Mäntykodin automaatio saneerauksen suunnitelmien hyväksyntä.

Tekla 20.03.2025 § 17
10/10.03.02.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Vallikodin ja Mäntykodin taloteknisten laitteiden ja järjestelmien toimintoja ohjaa, valvoo ja säätää rakennusautomaatiojärjestelmä, jonka periaatteellinen rakenne on esitetty järjestelmäkaaviossa. Kyseinen automaatiojärjestelmä on tällä hetkellä siinä kunnossa, että uusinta on välttämätöntä ja tähän on myös varattu määräraha vuodelle 2025. Varatulla määrärahalla on tarkoitus toteuttaa Vallikodin välttämättömiä saneeraustoimenpiteitä.

Rakennusautomaatioihin kuuluvat kaikki piirustuksissa, asiakirjoissa ja tässä työselostuksessa esitetyt työt materiaalihankintoihin, täysin käyttökuntoon saatettuna. Rakennusautomaatiojärjestelmä toteutetaan pilvivalvomolla, eikä tätä yhdistetä kunnan olemassa olevaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Järjestelmän paikallinen käyttö ja ylläpito voidaan tehdä kannettavalla tietokoneella, alakeskuksien graafisilta käyttöpöydiltä tai mobiililaitteilla. Graafista käyttöliittymää on voitava käyttää oletusarvoisesti selaimella.

Rakennusautomaatiojärjestelmä valvoo kiinteistön ilmanvaihtoa ja lämmönjakoa. Automaatiojärjestelmän suunnitelmat ja oheismateriaalit ovat pykälän liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä suunnitelmat ja antaa tekniselle johtajalle valtuuden tehdä suunnittelijan kanssa suunnitelmiin teknisluonteisia korjauksia työn toteutusvaiheessa.

Päätös Ehdotuksen mukaan.